Jonstorp - Analysvärden i utgående dricksvatten på vattenverket 2025

Parameter	Enhet	Antal tagna prover [ggr/år]	Analysvärde	Gränsvärde vid vattenverket	Gränsvärde hos användaren
Odlingsbara mikroogranismer vid 22 °C	Antal/ml	9	0,2 (0-2)	Ingen onormal förändring	Ingen onormal förändring
Långsamväxande bakterier	Antal/ml	8	7,5 (0-50)		Ingen onormal förändring
Koliforma bakterier	Antal/100 ml	9	<1	Påvisad	Påvisad
Escherichia coli (E. coli)	Antal/100 ml	9	<1	Påvisad	Påvisad
Intestinala eneterokocker	Antal/100 ml	9	<1	Påvisad	Påvisad
Aluminium (Al)	mg/l	6	<0,03		0,200
Ammonium (NH_4)	mg/l	6	<0,02		0,50
Fluorid (F)	mg/l	6	0,087		1,5
Färg	mg/l Pt	6	<5	15	30
Järn (Fe)	mg/l	6	<0,05	0,100	0,200
Konduktivitet	mS/m	6	29		250
Lukt		6	Ingen		Tydlig
Mangan (Mn)	mg/l	6	<0,02		0,050
Nitrat (NO_3)	mg/l	6	19,3		50
Nitrit (NO_2)	mg/l	6	<0,004	0,10	0,50
PFAS 4	ng/l	5	1,04		4,0
PFAS 21	ng/l	5	3,52		100
pH		6	8,25	10,5	<6,5 och >9,5
Turbiditet	FNU	6	0,083	0,5	1,5
Kalcium (Ca)	mg/l	6	19		100
Klorid (Cl)	mg/l	6	30		250
Koppar (Cu)	mg/l	6	<0,02		2,0
Magnesium (Mg)	mg/l	6	6,5		30
Natrium (Na)	mg/l	6	29		200
Sulfat (SO_4)	mg/l	6	16		250
Radon (Rn)	Bq/l	3	16,1		100
Kalium (K)	mg/l	6	3		